

«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор МКУК «Чурапчинская МЦБС»

*С.С.*

Смирникова А.М.

«16» декабря 2024 г.

## ИНСТРУКЦИЯ

о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты

### 1. При поступлении сигнала «Пожар» на пульт пожарной автоматики, дежурный (сторож, вахтер, охранник) ОБЯЗАН:

1.1. Определить место расположения сработавшего извещателя по схеме, индикации на дисплее пульта или в таблице номеров зон;

1.2. Не сбрасывать сигнал до выяснения обстоятельств, поскольку это отключит средства противопожарной защиты – можно только отключить внутренний зуммер пульта, чтобы не мешал принятию решения;

1.3. Максимально быстро проследовать (или направить находящегося рядом помощника) в помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации, и визуальным осмотром убедиться в наличии или отсутствии пожара (ложное или истинное срабатывание).

#### 1.4. При обнаружении пожара (истинное срабатывание):

1.4.1. Сообщить о пожаре по телефону «101», указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;

1.4.2. Сообщить о пожаре одному из руководителей по следующим телефонам:

- заведующий хозяйством – Васильев Вячеслав Саввич - 89142321528;
- директор – Смирникова Айталиня Михайловна - 89142717668;

1.4.3. Действовать по инструкции при возникновении пожара.

#### 1.5. При отсутствии пожара (ложное срабатывание):

1.5.1. Осуществить сброс сигнала;

1.5.2. Сообщить о ложном срабатывании одному из руководителей по телефонам из п.1.4.2 данной Инструкции;

1.5.3. Сообщить в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации;

1.5.4. Проверить, что средства противопожарной защиты и инженерные системы здания вернулись в дежурное состояние;

1.5.5. Если был нажат извещатель пожарный ручной – взвести его в исходное положение;

1.5.6. При невозможности сброса сработавшего извещателя - осуществить его отключения для возможности взятия остальных извещателей в разделе.

### 2. При поступлении сигнала «Неисправность» на пульт пожарной автоматики, дежурный (сторож, вахтер, охранник) ДОЛЖЕН:

2.1. Сообщить о сигнале одному из руководителей по телефонам из п.1.4.2 данной Инструкции;

2.2. Сообщить в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации, по телефонам;

2.3. Отключить внутренний зуммер пульта, чтобы не мешал принятию решения.

**3. При заступлении на дежурство дежурный (сторож, вахтер, охранник)  
ОБЯЗАН:**

3.1. Убедится, что система пожарной сигнализации находится в норме – отсутствуют сигналы неисправности и отключения;

3.2. При наличии неисправностей и отключений убедиться, что имеется соответствующая запись в журнале и отметка о том, что проинформированы вышестоящие руководители и обслуживающая организация;

3.3. Убедится, что средства противопожарной защиты находятся в дежурном режиме;

3.4. В случае обнаружении новых отключений и неисправностей - сообщить одному из руководителей по телефонам из п.1.4.2 данной Инструкции и в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации, по телефонам;

3.5. Отключить внутренний зуммер пульта, если он активен, чтобы не мешал принятию решения.

**4. О ВСЕХ поступивших сигналах и принятых по ним мерах произвести запись в журнале дежурств.**